



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23, телефон 30-01-01, 72-94-38, E-mail: www.76.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от " 27 " мая 2021 г. № 161

1. Провести проверку в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида п. Октябрьский (ИНН 7610052820 ОГРН 1027601114067).
 2. Место нахождения (юридический адрес): Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский, д. 11а
 - 2.1. Место фактического осуществления деятельности (место нахождения объекта (ов) защиты): Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский, д. 11а
Объект защиты относится к категории чрезвычайно высокого риска.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)
 3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотареву Марию Владимировну, государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышеву Дарью Игоревну, государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольгу Сергеевну.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
 4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: без привлечения.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
 5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер услуги 10001495160
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")
 6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения требований пожарной безопасности, согласно плана плановых проверок на 2021 год, опубликованного на Интернет-сайте Прокуратуры Ярославской области. Список контрольных вопросов утвержден приложением №1, приложением № 4 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88 «Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».
- При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (обязательных требований) посредством организации и проведения проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

исполнение федеральными органами государственной власти и должностными лицами федеральных органов государственной власти федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении ими соответствующих полномочий в области пожарной безопасности;

исполнение органами государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации норма-

30.06.2021);

6) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (01.06.2021-29.06.2021);

7) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами (02.06.2021-30.06.2021);

8) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (02.06.2021-30.06.2021);

9) рассмотрение документов юридического лица, при необходимости подготовка запросов (02.06.2021-30.06.2021);

10) осуществление анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. (02.06.2021-30.06.2021);

11) опрос и получение объяснений (02.06.2021-30.06.2021);

12) истребование документов и (или) информации (02.06.2021-30.06.2021);

13) проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых мероприятий (02.06.2021-30.06.2021);

14) проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации (02.06.2021-30.06.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 года N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки*:

✓1. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес регистрации, документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица.

✓2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица.

3. Техническая документация, связанная с вопросами установок и систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

— 4. Расчет по оценке пожарного риска на объект защиты (при наличии).

5. Проектную документацию и акты выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты (автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной или охранно-пожарной сигнализации, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита металлических конструкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, фотолюминесцентные эвакуационные системы).

6. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем противопожарного водоснабжения, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акты испытания вышеуказанной системы (при наличии).

7. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожарной или охранно-пожарной сигнализации, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).

30.06.2021);

6) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (01.06.2021-29.06.2021);

7) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами (02.06.2021-30.06.2021);

8) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности (02.06.2021-30.06.2021);

9) рассмотрение документов юридического лица, при необходимости подготовка запросов (02.06.2021-30.06.2021);

10) осуществление анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН. (02.06.2021-30.06.2021);

11) опрос и получение объяснений (02.06.2021-30.06.2021);

12) истребование документов и (или) информации (02.06.2021-30.06.2021);

13) проведения противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых мероприятий (02.06.2021-30.06.2021);

14) проведения практических тренировок по отработке планов эвакуации (02.06.2021-30.06.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре"; Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 года N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" (зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки*:

✓1. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес регистрации, документы, удостоверяющие личность законного представителя юридического лица.

✓2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица.

3. Техническая документация, связанная с вопросами установок и систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

— 4. Расчет по оценке пожарного риска на объект защиты (при наличии).

5. Проектную документацию и акты выполненных работ по монтажу систем противопожарной защиты (автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной или охранно-пожарной сигнализации, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита металлических конструкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, фотолюминесцентные эвакуационные системы).

6. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем противопожарного водоснабжения, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акты испытания вышеуказанной системы (при наличии).

7. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожарной или охранно-пожарной сигнализации, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).

8. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).
 9. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж заполнений проемов в противопожарных преградах, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования (при наличии).
 10. Лицензия организации, производившей работы по огнезащите металлических конструкций, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт огнезащитной обработки вышеуказанных конструкций (при наличии).
 11. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж установок пожаротушения, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).
 12. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, акт комплексного опробования (испытания) вышеуказанной системы (при наличии).
 13. Лицензия организации, осуществлявшей монтаж фотолюминесцентной эвакуационной системы, а также подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности используемого оборудования, протокол приемки фотолюминесцентной эвакуационной системы (при наличии).
 14. Подтверждение о соответствии продукции, применяемой для отделки путей эвакуации, зальных помещений требованиям пожарной безопасности.
 15. Договор на обслуживание систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая установка пожарной или охранно-пожарной сигнализации, заполнение проемов в противопожарных преградах, огнезащита металлических конструкций, систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, фотолюминесцентные эвакуационные системы) с организацией, имеющей соответствующую лицензию МЧС России.
 16. Декларация пожарной безопасности.
 17. Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции). Инструкция для работников о мерах пожарной безопасности.
 18. Сведения о прохождении руководителя и лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, обучения пожарно-техническому минимуму. Программы по обучению мерам пожарной безопасности для проведения противопожарного инструктажа.
 19. Приказ руководителя организации о создании квалификационной комиссии в составе не менее 3-х человек, прошедших обучение и проверку знаний требований пожарной безопасности в установленном порядке. Согласованные программы для каждой категории.
 20. Иная документация, характеризующая противопожарный режим и противопожарное состояние помещений, в т.ч. проектную документацию (проект) на объект защиты.
- Указанные документы представляются в виде копий, заверенных печатью и подписью руководителя или иного представителя юридического лица.

*документы предоставляются в виде не нотариально заверенных копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя.

**Главный государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов
по пожарному надзору Елагин В.А.**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Распоряжение № 161 от «27» мая 2021 года подготовил заместитель главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна, контактный телефон: 8(4855)222-112. (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 161/1/1(59)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад
общеразвивающего вида поселка Октябрьский в лице заведующей Муриной
Валентины Павловны.

В период «04» июня 2021 года по «30» июня 2021 года по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский, д. 11а, на основании распоряжения № 161 от 27 мая 2021 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида поселка Октябрьский, юридический адрес: Ярославская область, Рыбинский район, п. Октябрьский, д. 11а, ИНН 7610052820 ОГРН 1027601114067, согласно Плану плановых проверок на 2021 год, опубликованного на Интернет-сайте Прокуратуры Ярославской области. Объект защиты относится к категории чрезвычайно высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида поселка Октябрьский Мурина Валентина Павловна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №5 более 1:1, а ширина проступи - менее 25 см.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4; СВОД ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020, п. 4.4.3	01.07.2022	
2.	Число подъемов в одном марше лестницы из группы №5 более 16.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4; СВОД ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020, п. 4.4.4	01.07.2022	

3.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №6 более 1:1, а ширина проступи - менее 25 см.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4; СВОД ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020, п. 4.4.3	01.07.2022	
4.	Число подъемов в одном марше лестницы из группы №6 более 16.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4; СВОД ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020, п. 4.4.4	01.07.2022	
5.	Уклон лестницы на путях эвакуации из группы №7 более 1:1, а ширина проступи - менее 25 см.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4; СВОД ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020, п. 4.4.3	01.07.2022	
6.	Число подъемов в одном марше лестницы из группы №7 более 16.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ч. 3, ч. 4 статьи 4; СВОД ПРАВИЛ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. Эвакуационные пути и выходы СП 1.13130.2020, п. 4.4.4	01.07.2022	
7.	Тип заполнения дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение костюмерной от тамбура не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: редел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде составляет менее не менее EI 60.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.3. статьи 4; ч.ч.3,7 статьи 87; ч. ч. 1,2,3,13 статьи 88; Приложение к Федеральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица №23, №24.	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева Ю. В.

Предписание для исполнения получил:



Золотарева Ю. В.

Мур
(подпись)

« 30 » июня 2021 года